

別添 平面図



△ 本図は、厨房機器設置において壁面・水天等は不燃構造・不燃仕上げとみなして作成してあります。

凡例	設備	シン	ホ	ル
△	03:3:3:3	04	E:3:2:2:0	05:フールド
●	01:2:3:3:7	02	E:0:0:0	06:外扉:1 IN
○	E:1:4:0:0	03	S:7:4:4:1 IN	07:扉:1 OUT
□	04	E:1:4:2:0	08	S:7:4:4:1 500
⊕	05	E:1:4:2:0	09	S:7:4:4:1 500
⊖	06	E:1:4:2:0	10	S:7:4:4:1 500
◇	07	E:1:4:2:0	11	S:7:4:4:1 500

図面番号	セクシジョン	
図面名称	公立佐賀中央病院 厨房設備器具配置図	
縮尺	A1, 1/50	A3, 1/100
作成日		
作成者		
検図者		

許可なく転用を禁じます。

厨房設備器具明細表

No	品名	型式	規格寸法 W D H	台数	配管接続口径(A) 給水 給湯 排水	ガス(LPG) 口径	電気(60Hz) kW 単相100V 三相200V	7 F	特記事項
1	〈小規模・スリッパ〉 ディザル台秤	DP-670IK-32	350 605 795	1					質量:32kg
2	移動台		450 700 600	1					
3	シンク用キャビネット		900 600 850	1	15 15 40				水量:138.4L
4	焼食用冷凍庫	HF-63CAT-L-KS2	625 650 2760	1			0.376		型式
5	プレハブ冷凍庫		1600 1900 2740	1	50 50 50 50 50 50		0.218		1.725
6	プレハブ冷凍庫		1900 1900 2740	1			0.19		1.04
7	フック	PR1830NK3-15	758 460 1587	3					
8	フック	PR1836NK3-15	910 460 1587	3					
9	一次管-								
10	フック	PR1872NK3-19	1824 460 1892	2					
11	フック	PR1860NK3-19	1520 460 1892	1					
12	バスボック		1200 800 1910	1					
〈右下冷凍庫〉									
1	一層シンク		1500 600 850	1	15 15 40				
2	二層シンク		1500 600 850	1	15x2 15x2 40x2				
3	テーブル		1200 600 850	1					
4	器具用器具置機	ISCK-12JW-EF	900 750 1880	1				5.2	自在車付取付 三相 310~3100Fg フル
5	フードスライヤー	MK-202	569 1108 823	1	20		0.6		
6	受け菜台		1650 750 600	1	40				
7	バススル-冷凍庫	HR-150CA-ML-4G4G	1500 850 1910	2	扉厚40x2		0.794		水量:142.7L 容量:120L 扉厚65mm 扉幅幅付
8	台付冷蔵庫	USC-2	600 510 1050	1			0.5		
〈冷凍庫〉									
1	台付冷蔵庫	USC-2	600 510 1050	1					
2	二層シンク		1200 750 850	1	15x2 15x2 40x2				
3	戸棚作業台		1500 600 850	1					
4	戸棚作業台		1500 600 850	1					
5	ブリク-	BUXER-3D	225 305 450	1			0.75		容量:1.3L 7L
6	フードスライヤー	VITA-PREP3	203 229 514	1			0.975		
7	上棚		1500 450 600	1					
8	電子レンジ	NE-921GV	510 360 306	1				1.57	
9	一層シンク		900 750 850	1	15 15 40				
10	ガステーブル	XY-1590T(特)	1500 900 850	1		20x2	8.37		G
11	テーブル		750 900 850	1					
12	移動台		750 600 850	1					
13	低騒音ガス四脚釜	DGK-45LES-OP-F	1465 1100 1985	1					G 高さ:1150L G 1/1.5インチ 1.0度
14	ステンレスガスコンロ	NL-110T-E	990 890 1700	1	20 扉厚50	20 419			
15	ガスコンロ	HBC-12B3	840 880 1855	1	扉厚40			1.92	容量:12L (1/1.5インチ 2/1.5インチ)
16	フック	PR1860NK3-19	1520 460 1892	1					
17	一層シンク		900 750 850	1	15 15 40				
18	パイプ	KP90KLI-IP	900 350 600	1			0.16		自立型 容量:1300kg
19	深み器	ARCT-30CL	602 623 1802	1	扉厚50		3.00		容量:1300kg H 1/1.5
20	低騒音ガス立体炊飯器		790 790 1570	1		25	0.054		
21	一次管-								

△ 本図は、厨房機器設置において壁面・床・天井は不燃構造・不燃仕上げとみなして作成してあります。

注:上記接続口径並びに消費量は、各器具に於ける1台を示す

■ フード表記 H: グリスフィルター無し G: グリスフィルター有り S: 天井換気扇 D: タクト直結

注: 上記接続口径並びに消費量は、各器具に於ける1台を示す

△: 不燃構造	△: G: グリスフィルター無し	△: G: グリスフィルター有り	△: S: 天井換気扇	△: D: タクト直結
△: 壁面・床・天井は不燃構造・不燃仕上げとみなして作成してあります。				

訂正箇所	訂正箇所	訂正箇所	訂正箇所	訂正箇所
訂正箇所	訂正箇所	訂正箇所	訂正箇所	訂正箇所

図番番号	図番番号
図番番号	図番番号

公立佐賀中央病院
厨房設備器具明細表

A2
A3.1 /

許可なく転用を禁じます。